太陽光発電 日次レポート 2026-11-08

☆ 本日の結論 ☆

- 🟢 小美玉 ― 正常
- 🟡 かすみがうら ― 注意（監視接続の問題・対応中）
- 🟢 神栖 ― 正常

ステータスの見方： 🟢 正常　🟡 注意　🔴 すぐに要対応

3か所ともアラーム・故障・オフラインなし。本日も順調に発電しています。

神栖　3.64
小美玉　3.55
かすみがうら（監視値）　2.41
かすみがうら（推定）　3.45
全国平均（目安）　3.30

（kWあたりで比較すると、天候の割に発電が少ない発電所が分かり、異常の早期発見につながります）

※全国平均（目安）3.3は、経済産業省が買取価格の算定に使う設備利用率の想定13.7%（1kWあたり年間約1,200kWh）から出した値です

☆ 発電実績（売電額は税抜・計算値） ☆

発電所	当日発電量	当日売電額	月累計発電量	年累計発電量
小美玉	2,322 kWh	83,592円	12,021 kWh	623,419 kWh
かすみがうら（監視値）	1,500 kWh	54,000円	8,200 kWh	227,000 kWh ※
かすみがうら（推定実績）	2,143 kWh	77,148円	—	—
神栖	2,660 kWh	55,860円	13,750 kWh	365,890 kWh ※
合計（推定込み）	7,125 kWh	216,595円		
合計（監視値のみ）	6,482 kWh	193,452円		

※年累計は監視システム表示（2026年5月頃〜）。かすみがうらの推定実績は監視値×10/7（Inverter1-3分が欠落している前提の単純推定）。

☆ 異常・要確認 ☆

・特になし。かすみがうら Inverter1〜3は本日も0kWh（既知の監視接続の問題、修理依頼済み）。
　Inverter4〜10は全台正常に発電しています。修理業者の■■■■からの修理報告はまだ届いていません。
・神栖はアラーム0件、パワコン15台＋ロガー1台すべて正常です。